

Logboek - Inspectie F-gassen



Toestel	Bouwjaar	Koudemiddel	Gewicht	CO2-equivalent	Aktie / controle
WPC/WPF 04	>2014	R410A	1,00	2,1	Geen verplichte controle
WPC/WPF 05	>2014	R410A	1,20	2,5	Geen verplichte controle
WPC/WPF 07	>2014	R410A	1,90	4,0	Geen verplichte controle
WPC/WPF 10	>2014	R410A	2,25	4,7	Geen verplichte controle
WPC/WPF 13	>2014	R410A	2,30	4,8	Geen verplichte controle
WPF 16	>2014	R410A	2,32	4,8	Geen verplichte controle
WPC/WPF 5	<2014	R410A	1,73	3,6	Geen verplichte controle
WPC/WPF 7	<2014	R410A	2,00	4,2	Geen verplichte controle
WPC/WPF 10	<2014	R410A	2,60	5,4	1 x 12 mnd.
WPC/WPF 13	<2014	R410A	2,50	5,2	1 x 12 mnd.
WPF 16	<2014	R410A	2,60	5,4	1 x 12 mnd.
WPF 20		R410A	5,99	12,5	1 x 12 mnd.
WPF 27		R410A	7,20	15,0	1 x 12 mnd.
WPF 27 HT		R134A	5,90	8,4	1 x 12 mnd.
WPF 35		R410A	10,00	20,9	1 x 12 mnd.
WPF 40		R410A	10,00	20,9	1 x 12 mnd.
WPF 52		R410A	12,00	25,1	1 x 12 mnd.
WPF 66		R410A	14,50	30,3	1 x 12 mnd.
WPL 10		R407C	2,50	4,4	Geen verplichte controle
WPL 15		R410A	4,50	9,4	1 x 12 mnd.
WPL 25		R410A	6,00	12,5	1 x 12 mnd.
WPL 13		R407C	5,90	10,5	1 x 12 mnd.
WPL 18		R407C	5,20	9,2	1 x 12 mnd.
WPL 23		R407C	4,50	8,0	1 x 12 mnd.
WPL 34		R407C	6,70	11,9	1 x 12 mnd.
WPL 47		R407C	7,30	13,0	1 x 12 mnd.
WPL 57		R407C	7,50	13,3	1 x 12 mnd.
LWA 252		R134A	0,85	1,2	Geen verplichte controle
WM 300		R134A	0,85	1,2	Geen verplichte controle